



Prüfling (S/N):	UN	Prüfdatum:	05.06.2020 - 10:12
Prüfablauf:	Xfach Steckdosen	Prüfnorm:	DIN VDE 07010702
Prüfauftrag:	987654321	Ref.-Werte:	62 / 59 mΩ
Elektrofachkraft:	-	Prüfer:	Uwe Reinink
Prüfstation:	TOROX (20200003)	Prüfergebnis:	bestanden

Schritt	Grenzwerte	Messergebnis	Bewertung
1 Sichtprüfung		Prüfling optisch in Ordnung	Ok
2 PE für Geräte	1 - 300 mΩ	39 mΩ	Ok
3 PE für Geräte	1 - 300 mΩ	38 mΩ	Ok
4 PE für Geräte	1 - 300 mΩ	39 mΩ	Ok
5 PE für Geräte	1 - 300 mΩ	40 mΩ	Ok
6 PE für Geräte	1 - 300 mΩ	43 mΩ	Ok
7 PE für Geräte	1 - 300 mΩ	43 mΩ	Ok
8 Hochspannung +	1500V DC <=> 1060V AC	1515 V	Ok

Datum: 05.06.2020

Unterschrift Prüfer: