

DIN VDE 0701/0702 und DGUV Version 3+4

## **Prüfung einer Netzanschlussleitung durch eine EuP (Elektrisch-Unterwiesene-Person) = Nichtfachmann**

- X** App starten
- X** Bluetooth-Verbindung mit TOROX herstellen
- X** Prüfablauf auswählen
- X** Auftrags- und/oder Prüfnummer eingeben oder einscannen
- X** Kamerasymbol anklicken, das Foto aufnehmen und es dem Prüfablauf hinzufügen
- X** Sichtprüfung durchführen und bestätigen
- X** Gemäß DGUV muss eine Netzanschlussleitung beim PE-Test bewegt werden.
- X** Überprüfung vom N- und L-Leiter
- X** Am Ende wird eine Hochspannungsprüfung durchgeführt
- X** Protokoll wird automatisch erstellt und gespeichert
- X** Protokoll kann eingesehen werden